


Certificado No. <i>Certificate No.</i>	PR1-100569V3
Informe No. <i>Report No.</i>	BSP-0232
Nombre y dirección del titular <i>Holder's name and address</i>	ABB Colombia Ltda. Av. Cra. 45 No. 108-27, Centro Empresarial Paralelo 108, Torre 1, Piso 12, Bogotá D.C., Colombia
Nombre y dirección de la fábrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	ABB S.P.A . Via Italia, 58 23846 Garbagnate Monastero (Lc)
Origen <i>Origin</i>	Italia <i>Italy</i>
Producto <i>Product</i>	Envolvente <i>Enclosure</i>
Referencia(s) <i>Model(s)</i>	SR2
Marca <i>Trademark</i>	
Características principales <i>Main characteristics</i>	Envolvente con referencia SR2 para fabricación de tableros eléctricos de baja tensión para uso interior, chapa en acero pintado, resistencia al impacto IK10, grado de protección IP21, IP41, IP54 e IP65, RAL 7035 (gris).

Dimensiones	SR2
Alto (mm)	300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
Ancho (mm)	200, 300, 400, 600, 800
Profundo (mm)	150, 200, 250, 300

Nota: las dimensiones alto, ancho y profundo pueden ser combinadas en los rangos establecidos para cada referencia

Evaluado de acuerdo con <i>Assessed according to</i>	Resolución 90708: 2013.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Artículo 20 y 20.23.1.1 Envolvente o encerramiento. <i>Resolution 90708:2013, Mining and Energy Ministry, Colombian Mandatory Electrical Safety Regulation for Electrical Installation, Article 20 y 20.23.1.1 Enclosure</i>
---	---

Esquema de certificación <i>Certification type scheme</i>	Esquema Tipo 5 <i>Type 5 scheme</i>
--	--

Fecha de emisión / <i>Valid from</i>	10/08/2018
Fecha de renovación / <i>Renewal</i>	12/08/2021
Fecha de actualización / <i>Last update</i>	11/08/2023
Vigente hasta / <i>Valid until</i>	09/08/2024

Autorizado Por
Authorized by



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity

VANESA MORENO
Jefe de Excelencia Operacional y HSEQ
ITICCOL S.A.S.
Calle 108 No. 45 – 27 Bogotá - CO
(+57) 314 355 3180