



Total Quality. Assured.



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-002

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO EL-CS-210064

Intertek Colombia S.A certifica el Producto:

Nombre (s)	Descripción
SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y AISLAMIENTO MODULAR DE BAJA TENSIÓN	Ver anexo 1

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

Todas las características e identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 3 página(s).

**Titular del Certificado** ABB COLOMBIA LTDA  
**NIT** 901283882-1  
**Dirección** AV CRA 45 N 108-27, TORRE 1, PISO 12  
**Ciudad y departamento** BOGOTÁ D.C.

**Registro Nacional de turismo (RNT)**  
**Ciudad y departamento del RNT**

**Satisface los requisitos del referente regulatorio:**

Númeral 20.1.2 literal b y 20.23.1.2 del Anexo General de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía del Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE (Colombia)

El producto se evalúa bajo los ensayos del referente normativo técnico:

**ASTM B187: 2019; IEC 61439-1: 2020**

**INTERTEK COLOMBIA S.A**

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable

Nombre: Ricardo Valencia

**Fecha de toma de decisión** 2021-10-11  
**Fecha de impresión/emisión:** 2021-10-11  
**Fecha de vencimiento:** 2024-10-10  
**Fecha última modificación** -

Intertek Colombia S.A  
Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103,  
País de emisión: Colombia

Este certificado tiene una vigencia de 3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y es emitido según el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente es autorizado para copiar o distribuir este Certificado. El uso de la marca de la Certificación de Intertek es restringido al plano de condiciones del Contrato y de este Certificado. Además el uso del nombre de Intertek para la venta o el anuncio de los productos certificados o el servicio deben ser aprobados previamente por escrito por Intertek.

La veracidad de este certificado, se puede validar a través de [www.siccerco.sic.gov.co](http://www.siccerco.sic.gov.co)

## ANEXO 1

### Certificado de conformidad

EL-CS-210064

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Sistema de conducción y aislamiento modular enchufable de baja tensión. Polos: 3P+N / más 2 barras adicionales PE+N Ue: 690 VAC, 1000 VDC; In máxima hasta: 250 A; f: 50/60 Hz Con sus respectivos accesorios de montaje	SMISSLINE
2		ZMS
3		E210
4		ZL
5		CMS
6		ZLS
7		SA
8		ZLSP

FIN DEL ANEXO





## ANEXO 2

### Certificado de conformidad

EL-CS-210064

Titular certificado	Fabricante
ABB COLOMBIA LTDA 901283882-1 AV CRA 45 N 108-27, TORRE 1, PISO 12 BOGOTÁ D.C.	ABB Schweiz AG Electrification Smart Buildings (ELSB) Fulachstrasse 150, 8201 Schaffhausen Switzerland

### Alcance de la Certificación Aprobado

Numeral 20.1.2 literal b y 20.23.1.2 del Anexo General de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía del Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE. (Colombia)

### CERTIFICACIÓN BAJO REGLAMENTO TÉCNICO

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN:** Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

**CODIGO NACE:** 27

**Producto:** SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y AISLAMIENTO MODULAR DE BAJA TENSIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN	
Inspección y/o auditoria del producto	Cumple
Ensayos de laboratorio acorde a la norma aplicable	Cumple
Evaluación del sistema de gestión de calidad y/o evaluación del proceso productivo del fabricante	Cumple

Este certificado tiene una vigencia de 3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

El presente certificado tiene una validez solamente en original a partir de la fecha de expedición, cubre el producto descrito en la certificación adjunta y el anexo A según Documento Normativo en el presente anexo y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe la empresa solicitante objeto del certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según procedimiento WS-OP-03.

El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Fecha de toma de decisión: 2021-10-11  
 Fecha de emisión: 2021-10-11  
 Fecha de vencimiento: 2024-10-10  
 Fecha última modificación: -

**Responsable**  
**Ricardo Valencia**

Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines

